



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.07585

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ МЕТКОН», Адрес: Россия, 143160, Московская область, г. Руза, п. Дорохово, ул. Школьная д.35, стр.1, ИНН: 5075027023, ОГРН: 1145075033135, телефон: +7 (495) 775-34-23, электронная почта: info@rosstin.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ МЕТКОН», Адрес: Россия, 143160, Московская область, г. Руза, п. Дорохово, ул. Школьная д.35, стр.1, ИНН: 5075027023, ОГРН: 1145075033135, телефон: +7 (495) 775-34-23, электронная почта: info@rosstin.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП», 105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Трубы дымовые т.м. «РОССТИН», одностенные типа «ОК» из нержавеющей стали толщиной от 0.5 до 2 мм, диаметром от 80 до 1000 мм и двухстенные типа «ДК» (внутренняя труба диаметром от 80 до 1000 мм из нержавеющей стали толщиной от 0.5 до 2 мм; внешняя труба диаметром от 140 до 1250 мм из нержавеющей стали толщиной от 0.5 до 2.0 мм и оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, с изоляцией из базальтового волокна, толщиной от 25 до 100 мм, плотностью 105 кг/м3, Сегablanket толщиной от 13 до 50 мм, плотностью 96 кг/м3, выпускаемые по ТУ 4863-001-84403559-14. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.29.29.000

код ТН ВЭД
3921

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», п. 7, метод П. Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по СНиП 21-01-97* (с изм.1,2)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №7008-НСС/ПБ-21 от 05.03.2021 Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 от 2020-04-23

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 4863-001-84403559-14 «ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ (ОК) И ДВУХКОНТУРНЫЕ (ДК) С ИЗОЛЯЦИЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ ТОВАРНОГО ЗНАКА «РОССТИН» ДЛЯ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ И ВОДОСТОКОВ»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.03.2021 по 08.03.2026

Руководитель органа

подпись

А.С. Ниверов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Вашутин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации